

ケーススタディ

(施工事例)

床塗装
防汚

工事名

床面耐薬品塗装

施工範囲

沖縄食品工場 塗り床面

使用製品

セラポリマーFXクリアー



* 問題点 *

樹脂塗り床材が、洗浄薬品に侵され痛みが激しく、衛生上好ましくない状態であった。樹脂にて補修してもすぐ痛んでしまい、部分的に補修していたが全体を補修することとなった。

* 解決策・工法 *

旧塗膜の痛んだ箇所、はがれかけた部分を取り除き、モルタルタイプの樹脂床材にて補修後、セラポリマー2000 を塗布。さらに耐薬品性能に優れ、硬度のある汚れの付着しにくいセラポリマーFX クリアーを仕上げに塗布した。

* 結果・効果 *

配管より薬品が滴る場所にてテスト施工をして、2年ほど薬品に対しても問題ないため今回の採用になった。

